



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

Отдел надзорной деятельности по г. Торжку и Торжокскому району

172002 Тверская область г. Торжок ул. Володарского 46 А тел. 5-36-95, 9-23-51

E-mail: OGPN_Torzhok@mail.ru

Предписания № 109/1/

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

юридическому лицу Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Торжка Тверской области в лице директора Пигиной Натальи Геннадьевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Тверской области по пожарному надзору № 109 от «03» октября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут «13» октября 2016 года по 12 часов 55 минут «31» октября 2016 года

Проведена проверка: заместителем главного государственного инспектора Торжокского и Спировского районов Тверской области по пожарному надзору заместителем начальника ОНД и ИР Торжокского и Спировского районов Тверской области ГУ МЧС России по Тверской области подполковником внутренней службы Ивановым Сергеем Борисовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Торжка Тверской области по адресу г. Торжок ул. Володарского, 3
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ № 8 Пигиной Н.Г.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	не проводятся повторные инструктажи по мерам пожарной безопасности.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п.3, приказ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об	01.12.2016г	

2.	Работниками учреждения при проведении внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности показаны слабые, неудовлетворительные знания.	ников организаций" п. 5, 10. Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 3, Приказ МЧС России №645 от 12.12.2007г., НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п. 46, 47,48.	01.12.2016г
----	---	---	-------------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Торжокского и Спировского районов Тверской области по пожарному надзору - заместитель начальника ОНД и ГР по Торжокскому и Спировскому районам Тверской области Иванов С.Б.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 31 » октября 2016 года



(подпись)

М.П.И.

Предписание для исполнения получил:

Пигина Наталья Геннадьевна - директор МБОУ СОШ № 8

(должность, фамилия, инициалы)

« » октября 2016 года



(подпись)