

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

ПРЕДПИСАНИЕ № 201

« 28 » октября 2016 г.

г. Торжок
(место выдачи)

Боброва Ирина Игоревна специалист-эксперт территориального отдела **Управления**
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области в городе Торжке

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» Торжокского района Тверской области (далее МБОУ СОШ № 8) _____

Юридический адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, д. 3

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1026901915061 зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Тверской области 22.12.2011 г.

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя))

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

по выполнению требований законодательства в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка, правил продажи отдельных видов товаров, и в связи с обнаружением нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации, а именно:

10.10.2016 г. в 10 часов 00 минут и 12.10.2016 г. в 10 часов 00 минут в МБОУ СОШ № 8
расположенном по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, д. 3

1. в нарушение п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями) - вытяжная система не исправна в моечной для мытья столовой посуды, в горячем цехе над электроплитой и у моечных ванн для мытья кухонной посуды (согласно п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»),

2. в нарушение п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - организацией не проводится по мере необходимости косметический ремонт на пищеблоке, в складском помещении поверхность потолка стен имеет дефекты (на стенах местами потрескалась краска) (согласно п. 5.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», а также Изменения и дополнения № 4 к СП 2.3.6.1079-01 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 31 марта 2011 г. № 29).

3. в нарушение п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

дополнениями) - в столярной мастерской поверхность стен и потолка имеют дефекты (на стенах местами потрескалась и отвалилась краска), в слесарной мастерской поверхность стен имеет дефекты (на стенах местами потрескалась и отвалилась краска), в нарушении п. 7.2.6. и п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями) - в кабинете английского языка № 15 классная доска оборудована местным освещением, на момент проверки лампа не исправна, в кабинете № 16 классная доска не оборудована местным освещением - софитом.

5. в нарушение п. 10.19. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями) - в кабинете информатики конструкция рабочего стула (кресла) не регулируется по высоте и углам наклона сиденья и спинки (согласно п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»).

6. 13.10.2016 г. в 16 часов 00 минут в служебном помещении территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке (Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119) установлено, что 12.10.2016 г. проведены измерения параметров искусственной освещенности в МБОУ СОШ № 8 по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, д. 3, при рассмотрении протокола испытаний освещенности № 6/5242 от 13.10.2016 г. параметры искусственной освещенности не соответствуют допустимым значениям п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями), а именно:

- в кабинете № 1 середина доски уровень искусственной освещенности составляет 380 лк, при нормативном значении > 500 лк,
- в кабинете № 2 середина доски уровень искусственной освещенности составляет 450 лк, при нормативном значении > 500 лк,
- в кабинете № 16 Литература середина доски уровень искусственной освещенности составляет 170 лк, при нормативном значении > 500 лк,
- в кабинете № 9 Истории середина доски уровень искусственной освещенности составляет 415 лк, при нормативном значении > 500 лк.

7. 13.10.2016 г. в 16 часов 20 минут в служебном помещении территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке (Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119) установлено, согласно протокола испытаний №6/5240 от 13.10.2016 г. измеренные значения коэффициента пульсации в учебных помещениях школы при искусственной освещенности люминесцентными лампами не соответствуют нормативным требованиям табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Так, измеренные значения коэффициента пульсации освещенности составили:

- в кабинете № 1 начальных классов 2 ряд 3 парта - 20,1%, середина доски - 20,3 %,
- в кабинете № 2 начальных классов 1 ряд 3 парта - 17,2 %, середина доски - 18,7 %,
- в кабинете № 3 начальных классов 2 ряд 2 парта - 20,1 %, середина доски - 19,3 %,
- в кабинете № 14 начальных классов 1 ряд 3 парта - 19,7 %, середина доски - 36,1 %,
- в кабинете № 13 химии 2 ряд 2 парта - 18,7 %, середина доски - 18 %,
- в кабинете № 12 физики 2 ряд 3 парта - 20,3 %, середина доски - 21,2 %,
- в кабинете № 11 математики и информатики 3 ряд 2 парта - 24 %, середина доски - 23,1% ,
- в кабинете № 16 литература 2 ряд 2 парта - 23 %, середина доски - 22,4 %,
- в кабинете № 9 история 2 ряд 3 парта - 20,3 %, середина доски - 20,1 %,
- в кабинете № 8 русского языка и литературы 2 ряд 3 парта - 22,3 %, середина доски - 20,1 % , при нормативном значении не более 10%. Вышеуказанное является нарушением п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

С целью устранения выявленных нарушений требую в срок до « 15 » августа 2017

1. Оборудовать вытяжную систему в моечной для мытья столовой посуды, в горячем цехе над электроплитой и у моечных ванн для мытья кухонной посуды,
2. Провести ремонт стен на пищеблоке в складском помещении,
3. Провести ремонт стен и потолка в столярной мастерской, стен в слесарной мастерской,
4. Оборудовать классную доску в кабинете английского языка местным освещением – софитом, заменить лампу в софите, оборудованном над классной доской в кабинете английского языка № 15,
5. Оборудовать кабинет информатики рабочими стульями с конструкцией, которая регулируется по высоте и углам наклона сиденья и спинки
6. Довести параметры искусственной освещенности в кабинете № 1 начальные классы, в кабинете № 2 начальные классы, в кабинете № 16 Литература, в кабинете № 9 Истории до уровней нормативных значений. Протокол замеров искусственной освещенности представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по адресу: ул. Луначарского, д. 119, г. Торжок, Тверская область;
7. Довести до нормативных требований табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» коэффициент пульсации освещенности в кабинете № 1 начальных классов, в кабинете № 2 начальных классов, в кабинете № 3 начальных классов, в кабинете № 14 начальных классов, в кабинете № 13 химии, в кабинете № 12 физики, в кабинете № 11 математики и информатики, в кабинете № 16 литература, в кабинете № 9 история, в кабинете № 8 русского языка и литературы. Протокол замеров коэффициента пульсации освещенности представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по адресу: ул. Луначарского, д. 119, г. Торжок, Тверская область.

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений

обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МБОУ СОШ № 8

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке по адресу: ул. Луначарского, 119, г. Торжок, Тверская область, 172010, тел./факс 8 (48251) 9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» августа 2017 г.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.


Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в виде наложения штрафа в соответствии с ч.ч. 1, 15, 16 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,
выдавшее предписание



(подпись)


Боброва И.И.

(расшифровка подписи)


Копия настоящего предписания вручена « 28 » сентября

20 16 г.

(направлена)



(подпись)



(расшифровка подписи)